

## РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32413480918

на право заключения договора на поставку стальной трубы, фасонных изделий в ППМ изоляции и компонентов для изоляции.

Дата и время поступления запроса: 09.04.2024 15:11

### Вопрос:

Здравствуйте,  
поз. 3- труба 108x4,0 устроит вас?  
поз.10 — отвод можно заменить 60 градусов на 90 градусов?  
поз.11 — отвод можно заменить с оцинкованного на черный? или возможно ли приварить патрубки из черной трубы а не из оцинкованной?

### Ответ:

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает:

1. Согласно раздела IV «Техническое задание» п.3 должна быть поставлена труба Ду100 мм. или Д114 мм. по ГОСТ 3262-75 или ГОСТ 10704-91.
2. Согласно раздела IV «Техническое задание» п.10 должен быть поставлен отвод Д76 мм., толщина стенки 4,0 мм., угол изгиба 60 градусов.
3. Согласно раздела IV «Техническое задание» п. 11 должен быть поставлен отвод Д219 мм. оцинкованный с патрубками из оцинкованной стали.

Директор



В.Н.Юркин