

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32413464893

на право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений котельных №№3,28,33.

Дата и время поступления запроса: 05.04.2024 17:21

Вопрос:

Уважаемый заказчик! В ходе изучения технического задания необходимы уточнения, а именно:

1. Просим предоставить сведения, характеризующие ОПО по всем объектам (класс, признаки опасности, код отраслевой принадлежности)
2. Предусмотрен ли график оказания услуг? Или количество выездов определяет Исполнитель самостоятельно?
3. Чьими силами будут проводиться подготовительные работы?
4. Окажет ли Заказчик содействие при проведении испытаний (при необходимости)?
5. Выделит ли Заказчик сопровождающего для обследования трубопроводов тепловых сетей?
6. Тип залегания трубопровода (наземный /подземный)? Если подземный, имеется ли камера, если да, то сколько штук?
7. В п.12 Технического задания указано, что необходимо выдать положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. Данное требование нарушает принцип независимости при проведении экспертизы. В связи с этим просим скорректировать техническое задание и указать результатом работ - заключение экспертизы промышленной безопасности.

Также в п.9 и 13 сказано про положительное решение территориального органа Ростехнадзора, но РТН не выдает положительные решения, он либо принимает заключения экспертизы промышленной безопасности и регистрирует его, либо предоставляет отказ в регистрации заключения.

Ответ:

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает:

1.Класс опасности по объекту III, ОПО-11.

Признаки опасности:

- Цифровое обозначение отраслевой принадлежности ОПО – 11.

Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения:

- Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ) в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону №116-ФЗ.

- Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа: пара, газа, воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля;

2. Согласно п. 11 раздела IV «Техническое задание», Исполнитель предоставляет Заказчику план-график проведения осмотров и оказания услуг. Количество выездов Исполнитель определяет самостоятельно;

3. В соответствии с поступившим вопросом в раздел IV «Техническое задание» будут внесены изменения.

4. Заказчик оказывает полное содействие по необходимости в соответствии с разделом IV «Техническое задание».

5. Согласно п. 2 раздела IV «Техническое задание» Исполнитель, оказывает услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности внутренних газопроводов и технических устройств котельных. Сопровождение оказывается в обязательном порядке.

6. Газопроводы, а также технические устройства (газовые блоки, регуляторы давления) располагаются внутри котельных. Перечень и объем оказываемых услуг указано в разделе IV «Техническое задание».

7. В соответствии с поступившим вопросом в раздел IV «Техническое задание» будут внесены изменения.

Директор



В.Н.Юркин