

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ**  
№ 32211544623

на право заключения договора на поставку автоматических выключателей.

Дата и время поступления запроса: 14.07.2022 14:19

**Вопрос:**

Добрый день. Просьба уточнить по п.1 Выключатель автоматический серии Электрон-П БЗАВ-Э25С-OptiMat A-2500-S4-3P-100-F-MR8.1-B-C2200-M2-P00-S1-03 указано конструктивное исполнение: встроенное устройство выдвижного исполнения, а исполнение: стационарное. Какое все-таки необходимо исполнение выдвижное или стационарное?

**Ответ:**

Рассмотрев поступивший запрос сообщаем:

1. Подпункт 1 пункта 3 «Спецификация товара» раздела IV «Техническое задание» Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку автоматических выключателей следует читать в следующей редакции:

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Функциональные и качественные характеристики		Ед измерения	Кол-во	Средняя цена за ед., руб. с НДС.
			Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)	Значения показателей, которые могут изменяться (изменяемое)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автоматический выключатель	<b>Выключатель автоматический серии Электрон-П БЗАВ-Э25С-OptiMat A-2500-S4-3P-100-F-MR8.1-B-C2200-M2-P00-S1-03 с техническими характеристиками:</b>			шт.	2	415 856,00
		число полюсов:	3				
		номинальный ток:	2500А				
		диапазон настройки устройства защиты от перегрузки:		Диапазон должен быть не менее от 1000А до 2500А			
		номинальная предельная наибольшая отключающая способность:		не менее 50 кА			
		диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания:		Диапазон должен быть не менее от 5000А до 37000А			
		напряжение:		не менее 690В			
		присоединение	да				

	вертикальное:		
	способ монтажа:	монтажная плата	
	исполнение:	стационарное	
	наличие теплового расцепителя:	да	
	вид расцепителя:	электронный	
	наличие привода:	да	
	Количество вспомогательных (свободными) контактов:		
	нормально замкнутых:		не менее 6 шт
	нормально разомкнутых:		не менее 6 шт
	Наличие электромагнитного привода обеспечивающего дистанционное управление выключателем, осуществляющим включение и отключение его, а также взвод выключателя после его автоматического отключения и блокировку от многократных включений выключателя на короткое замыкание при неснятой команде на включение:	да	
	вид привода:	двигательный	
	управление электромагнитным приводом:	дистанционное и ручное	
	вид напряжения электромагнитного привода:	переменное	
	номинальное напряжение электромагнитного привода:		не менее от 220В до 240В

В соответствии с поступившим запросом в раздел IV «Техническое задание» Извещения о закупке будут внесены соответствующие изменения.

И.о. директора



С.А.Кузьминых