

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ  
№ 32312389585**

на право заключения договора на поставку люков смотровых колодцев.

**Дата и время поступления запроса:** 19.05.2023 13:45

**Вопрос:**

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку люков смотровых колодцев (№ 32312389585):

№ п/п	Ссылка на пункт Извещения о закупке, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения о закупке
1.	Раздел IV. Техническое задание, п. 3 Спецификация	Тип люка указан Полимерно-песчаный, армированный. Просим разъяснить Вас армирование люка для чего? Для быстрого обнаружения люка металлоискателем или усиления люка?

**Ответ:**

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает следующее.

1. Армирование необходимо для усиления люка.
2. Армирование - это усиление материала или конструкции элементами (арматурой) из другого более прочного материала (например, металлической сеткой, прутком, проволокой). Усиленная серия люков предполагает наличие металлической сетки, которая не позволяет провалиться человеку или машине в случае частичного разрушения люка. Соответственно, усиленная серия подходит под требования Технического задания.

Директор



**В.Н. Юркин**