

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
№ 32312872853

на право заключения договора на поставку кабельной продукции.

Дата и время поступления запроса: 25.10.2023 15:04

Вопрос:

Добрый день, Уважаемый Заказчик!

- LS
- 1) Допустимо ли предлагать улучшенную характеристику: вместо нг - исполнения, нг(А)- (помимо пониженной горючести ещё и пониженное газо-, дымо-выделение)?
- 2) Серийно кабель до сеч.50мм.кв. выпускается напряжением 0,66кВ. Допустимо ли предлагать кабель напряжением 0,66кВ или принципиально 1кВ? В особенности по п.1, т.к. минимальная партия для размещения в производство от 300м.

Ответ:

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает, что в соответствии с поступившим запросом в раздел IV «Техническое задание» Извещения о закупке будут внесены соответствующие изменения.

Директор



В.Н.Юркин