

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32413465764

на право заключения договора на оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию, экспертизе промышленной безопасности тепломеханического оборудования.

Дата и время поступления запроса: 05.04.2024 15:26

Вопрос:

Уважаемый заказчик! В ходе изучения технического задания необходимы уточнения, а именно:

1. Просим предоставить сведения, характеризующие ОПО по всем объектам (класс, признаки опасности, код отраслевой принадлежности)
2. Предусмотрен ли график оказания услуг? Или количество выездов определяет Исполнитель самостоятельно?
3. Чьими силами будут проводиться подготовительные работы?
4. Окажет ли Заказчик содействие при проведении испытаний (при необходимости)?
5. Выделит ли Заказчик сопровождающего для обследования трубопроводов тепловых сетей?
6. Тип залегания трубопровода (наземный /подземный)? Если подземный, имеется ли камера, если да, то сколько штук?
7. С какой целью проводятся лабораторные исследования металлов указанные в Техническом задании?

Ответ:

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает:

1. Класс опасности по объекту III, ОПО-11.
Признаки опасности: По котельным (ОПО «Система теплоснабжения»):
- Цифровое обозначение отраслевой принадлежности ОПО – 11.
Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения:
- Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ) в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону №116-ФЗ.
- Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия.
2. В соответствии с п.2.1 раздела IV «Техническое задание» Исполнитель в зависимости от количества экспертов количество выездов определяет самостоятельно.
3. В соответствии с п.3.1 раздела IV «Техническое задание» подготовительные работы производит заказчик.
4. Заказчик оказывает полное содействие по необходимости и осуществляет технический надзор в соответствии с п.6 раздела IV «Техническое задание».
5. Да, заказчик назначает сопровождающих в лице оперативного персонала.
6. Трубопроводы, подлежащие исследованию, находятся в помещениях котельных, доступ к местам исследований есть. Перечень и объем оказываемых услуг указаны в разделе IV «Техническое задание».
7. Лабораторные исследования металлов проводятся с целью определения параметров и сроков дальнейшей эксплуатации.

Директор



В.Н.Юркин