

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

№ 32211712404

на право заключения договора на оказание услуг по проведению плановых режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов на газообразном топливе.

Дата и время поступления запроса: 26.09.2022 16:10

Вопрос:

Добрый день!

Просим рассмотреть наши вопросы:

- 1) РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. П. 2 Состав услуг - ... согласование графика проведения испытаний, составленного заказчиком.

Просим вас включить график проведения испытаний в состав закупочной документации на этапе проведения закупки. Сколько будет выездов к вам на объект? Мы должны обладать этой информацией.

- 2) Проект договора. Раздел 3 - Права и обязанности сторон. П. 3.3.6. Срок и объем предоставления гарантийных обязательств распространяется на весь период оказания услуг. Гарантийные обязательства по режимно-наладочным испытаниям распространяются на срок действия режимных карт (36 месяцев на газообразном топливе, 60 месяцев на дизельном топливе).

Просим принять данный раздел в следующей редакции: П. 3.3.6. Срок и объем предоставления гарантийных обязательств распространяется на весь период оказания услуг. Гарантийные обязательства по режимно-наладочным испытаниям распространяются на срок действия режимных карт при условии невмешательства в работу системы регулирования горелочного (-ых) устройства (-в) после проведенных наладочных работ (36 месяцев на газообразном топливе, 60 месяцев на дизельном топливе).

Ответ:

В ответ на Ваш запрос сообщаем:

1. Предоставляем график проведения режимно-наладочных испытаний на газообразном топливе:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ
1	Подготовительные работы	с даты заключения договора по 27.11.2022 г.
2	Экспериментальные работы	с 28.11.2022г. по 15.12.2022 г.
3	Заключительные работы, выдача технической документации	с 16.12.2022г. по 31.12.2022 г.

2. Срок проведения режимно-наладочных испытаний (с даты заключения договора по 31.12.2022 года) подразумевает от 3-х до 5-ти выездов на каждый объект. Количество выездов напрямую зависит от температуры наружного воздуха, необходимой для достижения максимальных параметров, а также численности и квалификации наладочной группы (изучение технической документации и осмотр тепломеханического оборудования до проведения экспериментальных работ), количества эксплуатационных нагрузок, указанных в Техническом задании.

3. В Разделе V. «Проект договора» Извещения о закупке пункт 3.3.6. изложить в следующей редакции: «3.3.6. Срок и объем предоставления гарантийных обязательств распространяется на весь период оказания услуг. Гарантийные обязательства по режимно-наладочным испытаниям распространяются на срок действия режимных карт (36 месяцев на газообразном топливе) при условии невмешательства в работу системы регулирования

горелочного (-ых) устройства (-в) после проведения наладочных работ и установки контрольных пломб на исполнительные механизмы, подлежащие регулировке подрядчиком, которые позволяют выявить в будущем вмешательство в систему регулирования, если возникнут гарантийные обязательства».

На основании поступившего запроса соответствующие изменения будут внесены в Извещение о закупке.

Директор



В.Н. Юркин