

## РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32313027859

на право заключения договора на оказание услуг по проведению внеочередного технического освидетельствования магистральных и внутриквартальных трубопроводов тепловых сетей, работающих под избыточным давлением более 0,07МПа с температурой воды более 115°С (градусов Цельсия) после устранения функциональных отказов.

**Дата и время поступления запроса:** 01.12.2023 10:01

### Вопрос:

Добрый день!

Уважаемый Заказчик, уточните пожалуйста: протяженность, диаметры, температура участков подлежащих внеочередному ТО;

- график проведения освидетельствования, сколько выездов необходимо будет организовать.

### Ответ:

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает, что согласно Разделу IV «Техническое задание» количество функциональных отказов, подлежащих внеочередному техническому освидетельствованию указано в пункте «Объем услуг» (33 шт).

Диаметры трубопроводов тепловых сетей подлежащих техническому освидетельствованию после устранения функциональных отказов от Дн114 по Дн820.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от ЦТП СГМУП «ГТС» до потребителя с температурой сетевой воды  $T_1-T_2=150-70^{\circ}\text{C}$  (с верхней срезкой на  $140^{\circ}\text{C}$ ).

Услуга должна быть оказана согласно пункту «Порядок оказания услуг» раздела IV «Техническое задание» (в течение одного часа после завершения аварийно-восстановительных работ, или при выполнении плановых работ - в течение двадцати четырех часов после поступления заявки от Заказчика).

Директор



В.Н.Юркин