

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32413464893

на право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений котельных №№3,28,33.

Дата и время поступления запроса: 05.04.2024 10:01

Вопрос:

Добрый день. Для оценки данных работ необходима дополнительная информация.

- 1) Кто проводит подготовительно-восстановительные работы (снятие/восстановление изоляции, установка/разборка лесов и тд.)
- 2) Возможно ли проведение полевых работ за 1(один) выезд? (1 командировку в регион)
- 3) Требуется ли проведение Гидро-испытаний , если да кто проводит (заказчик/исполнитель)?Если исполнитель то предоставляет ли заказчик среду и давление.

Ответ:

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает:

1. В соответствии с поступившим вопросом в раздел IV «Техническое задание» будут внесены изменения;
2. Возможно, если Исполнитель, согласно п.2 Технического задания успевает произвести все необходимые замеры (натурное обследование, функциональную диагностику, ВИК, УЗК, толщинометрию, измерение твердости, УЗК сварных соединений и проч.), а также проанализировать исполнительно-техническую и проектную документацию в необходимом для составления заключения объеме. Количество выездов Исполнитель определяет самостоятельно, предоставляет Заказчику план-график проведения осмотров и оказания услуг в соответствии с п.11 раздела IV «Техническое задание»;
3. Гидравлические испытания внутренних газопроводов не проводятся.

Директор



В.Н.Юркин