

## РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32312223547

на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств и газопроводов на котельных №№ 14,29,32.

**Дата и время поступления запроса:** 27.03.2023 08:20

### **Вопросы:**

Просьба уточнить, шурфы разрабатываются силами Исполнителя или Заказчика?

### **Ответы:**

Рассмотрев поступивший запрос СГМУП «ГТС» сообщает, что шурфы разрабатываются при проведении обследований на подземных газопроводах, но так как в пункте 2, раздела IV «Техническое задание» Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств и газопроводов на котельных №№ 14,29,32 указаны внутренние газопроводы и технические устройства (регуляторы давления газа и дроссельные заслонки), то выполнение шурфов не требуется.

Директор



В.Н.Юркин