

Таблица №1

к Техническому заданию по устройству железобетонного канала внутриквартальных сетей теплоснабжения на объекте:

Сети теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (№3056)

Сети горячего водоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (№305611)

Сети холодного водоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей холодного водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (№3079)

Наименование	Тип	Ед. измерения	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Сети теплоснабжения.				
Труба стальная электросварная прямошовная по ГОСТ 10705-80/10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013				
Д.377х7		п.м.	1,4	
Д.159х4		п.м.	0,3	
Сети горячего водоснабжения.				
Труба стальная электросварная прямошовная по ГОСТ 10705-80/10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013				
Д.273х6		п.м.	2,6	
Д.219х6		п.м.	2,6	
Сети холодного водоснабжения.				
Труба стальная электросварная прямошовная по ГОСТ 10705-80/10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013				
Д.219х6		п.м.	2,6	

Начальник РТС-2

Начальник СС

Ларионов Р.В.

Лебедев Е.А.