

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ**  
№ 32211544623

на право заключения договора на поставку автоматических выключателей.

Дата и время поступления запроса: 15.07.2022 14:20

**Вопрос:**

Добрый день, просим разъяснить противоречие по п. 1 ТЗ: Э25С являлся стационарным, БЗАВ-Э25С тоже стационарный. Какой требуется выключатель: стационарный или выдвижной, тк наименование от стационарного, а указано конструктивное исполнение: встроенное устройство выдвижного исполнения?

Также для данного выключателя по ТЗ установлено, что применяется электронный расцепитель, выполняющий защитные функции теплового.

**Ответ:**

Рассмотрев поступивший запрос сообщаем:

1. Подпункт 1 пункта 3 «Спецификация товара» раздела IV «Техническое задание» Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку автоматических выключателей следует читать в следующей редакции:

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Функциональные и качественные характеристики		Ед измерения	Кол-во	Средняя цена за ед., руб. с НДС.
			Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)	Значения показателей, которые могут изменяться (изменяемое)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автоматический выключатель	<b>Выключатель автоматический</b> серии Электрон-П БЗАВ-Э25С-OptiMat A-2500-S4-3P-100-F-MR8.1-B-C2200-M2-P00-S1-03 с техническими характеристиками:			шт.	2	415 856,00
		число полюсов:	3				
		номинальный ток:	2500А				
		диапазон настройки устройства защиты от перегрузки:		Диапазон должен быть не менее от 1000А до 2500А			
		номинальная предельная наибольшая отключающая способность:		не менее 50 кА			
		диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания:		Диапазон должен быть не менее от 5000А до 37000А			
		напряжение:		не менее 690В			
		присоединение вертикальное:	да				
		способ монтажа:	монтажная плата				

		исполнение:	стационарное			
		наличие теплового расцепителя:	да			
		вид расцепителя:	электронный			
		наличие привода:	да			
		Количество вспомогательных (свободными) контактов:				
		нормально замкнутых:			не менее 6 шт	
		нормально разомкнутых:			не менее 6 шт	
		Наличие электромагнитного привода обеспечивающего дистанционное управление выключателем, осуществляющим включение и отключение его, а также взвод выключателя после его автоматического отключения и блокировку от многократных включений выключателя на короткое замыкание при неснятой команде на включение:	да			
		вид привода:	двигательный			
		управление электромагнитным приводом:	дистанционное и ручное			
		вид напряжения электромагнитного привода:	переменное			
		номинальное напряжение электромагнитного привода:			не менее от 220В до 240В	

2. Данный выключатель может комплектоваться электронным расцепителем выполняющим различные защитные функции.

В соответствии с поступившим запросом в раздел IV «Техническое задание» Извещения о закупке будут внесены соответствующие изменения.

И.о. директора



С.А.Кузьминых