

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ**  
№ 32312944422

на право заключения договора на поставку сильфонных компенсационных устройств..

Дата и время поступления запроса: 15.11.2023 09:22

**Вопрос:**

Уважаемый Заказчик!

Просим Вас сообщить, на что указывает значение "1-4", применяемое в наименовании всех компенсаторов?

**Ответ:**

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает, что согласно Приложению А «Структура условных обозначений компенсаторов и устройств» ГОСТ 32935-2014 значение "1-4", применяемое в наименовании всех компенсаторов означает материал исполнения сильфона и материал исполнения присоединительной арматуры (патрубка).

Директор



**В.Н.Юркин**