

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32312535251

на право заключения договора на поставку блока электромагнитных клапанов

Дата и время поступления запроса: 04.07.2023 11:34

Вопрос:

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку блока электромагнитных клапанов

| № п/п | Ссылка на пункт Извещения о закупке, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснения положений Извещения о закупке |
|-------|--|---|
| 1. | По тексту Технического задания отсутствует | Уточните исполнение блока: левое или правое |
| 2. | По тексту Технического задания отсутствует | Уточните расположение датчиков ДРД |

Ответ:

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает, что:

1. Исполнение блока – правое
2. Датчики должны располагаться до блока и после блока.

Директор



В.Н. Юркин