

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32413464988

на право заключения договора на оказание услуг по периодическому техническому диагностированию баков-аккумуляторов подпиточной воды, резервуаров хранения аварийного (дизельного) топлива и деаэрационных баков-аккумуляторов.

Дата и время поступления запроса: 05.04.2024 15:39

Вопрос:

Уважаемый заказчик! В ходе изучения технического задания необходимы уточнения, а именно:

1. Предусмотрен ли график оказания услуг? Или количество выездов определяет Исполнитель самостоятельно?
2. Чьими силами будут проводиться подготовительные работы?
3. Окажет ли Заказчик содействие при проведении испытаний (при необходимости)?
4. С какой целью проводятся лабораторные исследования металлов указанные в Техническом задании? (хим. анализ металла или металлография).

Ответ:

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает:

1. График оказания услуг не предусмотрен. В соответствии с п.2.1 раздела IV «Техническое задание» Исполнитель в зависимости от количества экспертов количество выездов определяет самостоятельно;
2. В соответствии с поступившим вопросом в раздел IV «Техническое задание» будут внесены соответствующие изменения;
3. Заказчик оказывает полное содействие по необходимости и осуществляет технический надзор в соответствии с п.6 раздела IV «Техническое задание»;
4. Лабораторные исследования металлов проводятся с целью определения параметров и сроков дальнейшей эксплуатации, как правило достаточно металлографии (если у исполнителя есть сомнения, то химический анализ).

Директор



В.Н.Юркин