

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
№ 32312165824

на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации по техническому перевооружению внутриквартальных сетей теплоснабжения СГМУП «ГТС».

Дата и время поступления запроса: 06.03.2023 08:34

Вопрос:

Добрый день. Просим Вас указать класс опасности объектов и предоставить сведения, характеризующие ОПО. Планируется ли проведение переторжки?

Ответ:

В ответ на Ваш запрос сообщаем:

1. Согласно Приложению 1 к Федеральному закону №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» опасный производственный объект СГМУП «ГТС» «Участок трубопроводов теплосети (г. Сургут)» рег. номер А58-70133-0004, дата регистрации – 22.05.2007 относится к III классу опасности.

2.Сведения характеризующие ОПО представлены в приложении №1 к разъяснению.

3.Проведение переторжки не планируется.

Директор



В.Н. Юркин

1.1. Полное наименование ОПО	Участок трубопроводов теплосети (г. Сургут)
1.2. Типовое наименование (именной код объекта) в соответствии с приложением № 1 к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденным приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020 г. № 471 (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г. N 61590) (далее - Требования)	Участок трубопроводов теплосети
1.3. Цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности (вида деятельности), присвоенное объекту при идентификации ОПО заявителем в соответствии с установленными Требованиями	12
1.4. Место нахождения (адрес) ОПО	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут

2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения

2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону №116-ФЗ	
2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа	
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии)	
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия	V
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа	