

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32312251681

на право заключения договора на поставку стальной трубы в ППУ изоляции.

Дата и время поступления запроса: 05.04.2023 08:48

Вопрос:

Добрый день В тех задании для позиций 1, 2, 3 прописана марка стали 09Г2С Возможна ли замена на марку стали 17Г1С?

Ответ:

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в п.3 «Спецификация» раздела IV «Техническое задание» Документации о закупке на поставку стальной трубы в ППУ изоляции марка стали 09Г2С указана в столбце «Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)», таким образом замена характеристик позиций на марку стали 17Г1С невозможна.

Директор



В.Н.Юркин