

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32211750061

на право заключения договора на поставку кранов шаровых.

Дата и время поступления запроса: 11.10.2022 09:43

Вопрос:

Добрый день! Будет ли рассмотрен материал корпуса кранов шаровых, аналогичный по химическому составу и прочностным параметрам, не ухудшающий качество готового изделия? Например сталь хладостойкая LCB? Или какие марки рассматриваются: Ст.20, 17Г1С.

Требуется ли на поз. 1 кран для газа сертификат ГАЗСЕРТ?

Ответ:

В ответ на поступивший запрос СГМУП «ГТС», считает сообщить следующее:

1. Перечисленные в запросе марки стали не могут быть применены, так как не являются аналогами стали 09Г2С по следующим техническим характеристикам:

- Диапазон рабочей температуры стали 09Г2С от - 70 °С до + 425 °С, а диапазон рабочих температур предлагаемых к замене марок стали составляет следующие показатели: сталь LCB от - 46 °С до + 350 °С, сталь 20 от - 40 °С до + 450°С, сталь 17Г1С от - 40 °С до + 475 °С.

- Несоответствие по химическому составу.

С учетом изложенного показатель «Материал корпуса крана» прописан в неизменяемых характеристиках, соответственно аналоги и эквиваленты рассматриваться не будут.

2. Сертификация ГАЗСЕРТ носит добровольный характер, поэтому наличие данного сертификата желательно, но его отсутствие не будет являться поводом для отклонения заявки участника закупки.

Директор



В.Н. Юркин