

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ**

№ 32312330004

на право заключения договора на поставку трубы стальной и фасонных изделий в ППУ изоляции.

**Дата и время поступления запроса:** 27.04.2023 12:56

**Вопрос:**

1. Просим уточнить длину плеча отвода пп.№5-8 ТЗ.

**Ответ:**

В ответ на Ваш запрос сообщаем.

Отводы в ППУ изоляции должны быть изготовлены по ГОСТ 30732-2020, соответственно длина плеча отвода выполняется согласно Таблице Д.1, Приложение Д.

**И.о.директора**



**С.А.Кузьминых**