

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
№ 32312317541**

на право заключения договора на поставку светодиодных светильников.

Дата и время поступления запроса: 28.04.2023 13:08

Вопрос:

По позиции 4 «Светильник подвесной (аналог НСП)» на основании анализа рынка, ответов от производителей и поставщиков светотехнической продукции, действующих на рынке в данный момент, нет возможности поставить светодиодный светильник, соответствующий установленному в техническом задании материалу корпуса (алюминий) и пылевлагозащиты (IP62), для возможности подбора аналога просим внести изменения в техническое задание и указать: либо материал корпуса должен быть из стали (метала) и параметр пылевлагозащиты не ниже IP54, либо светильник должен быть не светодиодный, а под лампу накаливания.

Ответ:

Рассмотрев поступивший запрос, СГМУП «ГТС» сообщает, что по позиции №4 изменение материала светильника не допускается, так как увеличивается вес светильника и материал алюминия обеспечивает отведение тепла. Степень защиты указанная в техническом задании, соответствует паспортам светильников, предлагаемых на рынке в данный момент, а так же потребности Заказчика.

И.о.директора



С.А.Кузьминых