

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32312228625

на право заключения договора на поставку кранов шаровых.

Дата и время поступления запроса: 29.03.2023 11:49

Вопрос:

Запрос по спецификации.

технические уточнения по кранам шаровым:

1.: стандартнопроходной / полнопроходной/ равнопроходной ?

2.с 32 по 42 позиции комбинированное присоединение, уточните, где какое?

3.с 49 по 55 позиции сталь или латунь? ↑ ↑

Ответ:

В ответ на Ваш запрос сообщаем:

1. В п.3 «Спецификация товара» раздела IV «Техническое задание» в позициях 10, 13, 15, 49-55 указаны краны шаровые полнопроходные, в остальных позициях неполнопроходные. Диаметры проходного отверстия полнопроходных (П/П) кранов и эффективные диаметры неполнопроходных (Н/П) кранов приведены в ГОСТ 34473-2018, п.5.2.6 (табл.4).

2. Краны шаровые с позиции 32 по 36 фланцевого присоединения. Краны шаровые с комбинированным присоединением указаны в п.3 «Спецификация товара» раздела IV «Техническое задание» в позициях 37-42. Так - как шаровые краны могут устанавливаться на трубопровод в произвольном положении, то с какой стороны расположен фланец, а с какой патрубков под приварку значения не имеет.

3. В отношении кранов шаровых муфтовых, позиции 49-55 в п.3 «Спецификация товара» раздела IV «Техническое задание» в показателе «Основные характеристики» указано: «Кран шаровой муфтовый латунный», в показателе «Материалы» (корпус, гайка корпуса, шаровая пробка, шток, прижимная гайка) – латунь ЛС 59-1.

Директор



В.Н.Юркин