

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ  
№ 32312212209**

на право заключения договора на Оказание услуг по техническому освидетельствованию  
строительных конструкций зданий ЦТП,ПС,КРП, тепловых камер.

**Дата и время поступления запроса:** 22.03.2023 08:36

**Вопросы:**

Добрый день! Просим указать сведения характеризующие ОПО и класс ОПО

**Ответы:**

Рассмотрев поступивший запрос СГМУП «ГТС» сообщает, что техническое освидетельствование строительных конструкций зданий ЦТП,ПС,КРП, тепловых камер проводится раз в 5 лет согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (введены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"). Строительные конструкции зданий ЦТП,ПС,КРП, тепловых камер не являются объектами, относящимися к ОПО.

**И.о.директора**



**С.А.Кузьминых**